



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 27/08/2020

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° 15139 Motore n° 5000015110 Matricola N.089418/1991
Comm. n° 20200531 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA5253-2AB70Z250M N.089418/1991 KW.55 G.2965 V.380/660 A.99/57

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6215 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6215 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 18.7 Ampere, 2999 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.107	>1000
FASE V	0.107	>1000
FASE W	0.107	>1000

Temperatura collaudo: 26°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 2999

Grado Vibrazione: ISO10816 -3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 25
DBC: 3
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25
DBC: 2
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2999
DBC: 2999
DBM: 2999

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE