



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 27/08/2020

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° 15135 Motore n° 5000015116 Matricola N.UC0502/0641829001
Comm. n° 20200539 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4253-2AB60250M N.UC0502/0641829001 KW.55 G.2970 V.400/690 A.96/56
KW.55
Cuscinetto L.C.: 625 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6215 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 18.7 Ampere, 2998 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.116	>1000
FASE V	0.117	>1000
FASE W	0.116	>1000

Temperatura collaudo: 25.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2998

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 25
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2998
DBC: 2998
DBM: 2998

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI