



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 10/11/2020

Spett.le
CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO (MI)

Verbale n° **15230** Motore n° **5000015174** Matricola **N.1407726006y14**
Comm. n° **20200695** Specifiche: MOTORE CEMP AB70 280S 4 N.1407726006y14 EXD IIB T4Gb IP55 G.1480 KW.75
V.380/660 A.141,5/81,73
KW.75
Cuscinetto L.C.: 6316 2Z/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6316 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 43.6 Ampere, 1500 Giri.
IL motore monta protezione termica del tipo PTC 120°C

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.062	>1000
FASE V	0.062	>1000
FASE W	0.062	>1000
Temperatura collaudo: 17.3°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 20	DBI: 20	DBI: 1500
	DBC: 2	DBC: 3	DBC: 1500
	DBM: 11	DBM: 14	DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA