



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 26/02/2020

Spett.le
CLANIUS S.C. a R.L.
VIA RENO 3/5
00198 ROMA
(RM)

Verbale n° **14933** Motore n° **5000014931** Matricola **N.B2C2542A00020**
Comm. n° **20200126** Specifiche: MOTORE ABB 250M/4 N.B2C2542A00020 KW.55 G.1480 V.380 A.107

KW.55

Cuscinetto L.C.: NU314ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a triangolo: 400 Volt, 60 Ampere, 1498 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.11	>1000	1000	Avv. Nuovo: OK
FASE V	0.11	>1000		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.11	>1000		Avv. Revis.: _____
Temperatura collaudo: 18°C				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **ISO10816-2 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **19**

DBI: **1498**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **1498**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **1498**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA