R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 10/06/2020

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **14991** *Motore n°* **5000011363** *Matricola* **0224739/001/001**

Comm. n° **20200295** *Specifiche:* MOTORE BROOK CROMPTON K-CF315MY N.0224739/001/001 KW.250 G.1475 V.400/690 A.456/264 PESO KG.894

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU319ECM/C3 *Cuscinetto L.O.C.:* 6219/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto con collegamento in morsetiiera a stella: 690 Volt, 74 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo N°3 PT100, PTC, KLIXON N.C.
Alimentando il le fasi U-V-W rispettivamente con la terna R-S-T il motore gira in senso antiorario vista lato giunto.

	RESISTENZA STATORICA Ω	*ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω*
FASE U	**0.0148**	**>1000**
FASE V	**0.0148**	**>1000**
FASE W	**0.0148**	**>1000**

Temperatura collaudo: **20°C**

MEGGER VOLT **1000**

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore: *Resolver:*
Nm Freno: *Encoder:*

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **1500**
Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
DBI:	**21**	**21**	**1500**
DBC:	**3**	**5**	**1500**
DBM:	**11**	**14**	**1500**

SURGE TEST	*ESITO*
2E+1000	**OK**

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA