



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 12/01/2021

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **15261** Motore n° **5000015223** Matricola **EB111763**
Comm. n° **20200830** Specifiche: MOTORE ELEKTRIM SEM225S4 N.EB111763 KW.37 G.1470 V.220/380 A.118/69 N.SLIM 1658
KW.37
Cuscinetto L.C.: NU314TVP2 /C3 Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 19 Ampere, 1498 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999

Temperatura collaudo: **18°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **2**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO