



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 18/01/2021

Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.

Via Stezzano, 87

24126 BERGAMO

(BG)

Verbale n° 15264

Motore n° 5000015243

Matricola N.HM2329111

Comm. n° 20200843

Specifiche: MOTORE BBC GNQ 160 M42 FC N.HM2329111 KW.0,9/9,2 G.140/1380 V.73/440 A.23
Vecc.380 Aecc.0,8

KW.0,9/9,2

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

NOTE:

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 0.69 Ampere.

Controllo flussostato OK.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.8	338

Temperatura collaudo: 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 60.7 a 1000 Giri

Ripile: 2 Volt

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: F48 S+E

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 10 x 32 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1480

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 2

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1480

DBC: 1480

DBM: 1480

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
20.8	100	1.1	270	0.8/342
40.6	200	1.3	272	0.8/669
89.9	440	1.7	274	0.8/1480

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
20.8	100	1.1	275	0.8/341
40.6	200	1.2	277	0.8/670
89.9	440	1.7	278	0.8/1479

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI