



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 18/01/2021

Spett.le
ITALCEMENTI S.P.A.
VIA CAMOZZI, 124
24121 BERGAMO
(BG)

Verbale n° 15263 Motore n° 5000015242 Matricola N.713584
Comm. n° 20200841 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5354-5NG40-6SU1 N.713584 KW.23,6...418 G.50/885/1500
V.43...460 A.960 Vecc.100/310 Aecc.12,0/5,0

KW.23,6...418

Cuscinetto L.C.: NU224 ETVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6222/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	19.5	Indotto: 140 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 18°C

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: 60.4 a 1000 Giri Riple: 2 Volt Nm Motore: Nm Freno:	Tipo Spazzola: EG367 Q.tà spazzole: 40 Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 45	Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI Lato Comando: 0.4 Lato Opp. Comando: 0.4 Giri/min.: 1400

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 21 DBC: 5 DBM: 13	DBI: 21 DBC: 3 DBM: 11	DBI: 1400 DBC: 1400 DBM: 1400

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
11.8	100	10	231	12/194
22.4	200	11	233	12/370
54	460	13	234	12/895
90,2	460	12	97	5/1495

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10	236	12/195
	200	10.9	238	12/370
	460	13	240	12/894
	460	12.1	99	5/1493

SURGE TEST
2E+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI