



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 15/06/2020

Spett.le
JCOPLASTIC S.p.A.
Viale Spagna, Z.I.
84091 BATTIPAGLIA (SA)

Verbale n° 15001 Motore n° 5000015012 Matricola N.3334997
Comm. n° 20200339 Specifiche: MOTORE ABB M2CA280SA4 B35 N.3334997 KW.75 G.1483 V.690/400 A.79/137

KW.75

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 400 Volt, 28.5 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo servoventilazione: 400 Volt, 0.9 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.064	>1999
FASE V	0.064	>1999
FASE W	0.064	>1999
Temperatura collaudo: 24°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST
1500Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI