



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 04/02/2020

Spett.le
NAPOLI NORD SCARL
Via Anna Maria Adorni, 1
43121 PARMA (PR)

Verbale n° **14908** Motore n° **5000014902** Matricola **N.M420003/1**
Comm. n° **20200052** Specifiche: MOTORE TIBB QU500Hb2 N.M420003/1 G.2983 KW.515 A.57 V.6000 KG.3200

KW.515

Cuscinetto L.C.: 6218/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU318ECJ/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 8.3 Ampere, 2989 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.9 Ampere, valore di resistenza misurato sulla scaldiglia 240 Ohm.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.64	>1000
FASE V	0.64	>1000
FASE W	0.64	>1000
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.7**

Lato Opp. Comando: **0.7**

Giri/min.: **2989**

Grado Vibrazione: **ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **26**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **26**
DBC: **4**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **2989**
DBC: **2989**
DBM: **2989**

SURGE TEST
5000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI