



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 05/06/2020

Spett.le
NAPOLI NORD SCARL
Via Anna Maria Adorni, 1
43121 PARMA (PR)

Verbale n° 14986 Motore n° 5000014985 Matricola N.M420003/2
Comm. n° 20200287 Specifiche: MOTORE TIBB QU500Hb2 N.M420003/2 G.2983 KW.515 A.57 V.6000 KG.3200

KW.515

Cuscinetto L.C.: 6218/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU218ECJ/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 7.9 Ampere, 2985 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1 Ampere. Valore di resistenza misurato delle scaldiglie: 231 Ohm.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.61	>1000
FASE V	0.61	>1000
FASE W	0.61	>1000
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2985

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 26
DBC: 2
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26
DBC: 4
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2985
DBC: 2985
DBM: 2985

SURGE TEST
5000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI