



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 30/06/2020

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° **15011** Motore n° **5000015020** Matricola **N.BN10044036004/1108**
Comm. n° **20200363** Specifiche: SOFFIANTE GARDNER DENVER 2BH1930-7AH06-Z N.BN10044036004/1108 KW.8,5 G.2915
V.240/415 A.31,5/18,2
KW.8,5
Cuscinetto L.C.: 6308Z/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6208 2Z/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 12 Ampere, 2940 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.8	>1999
FASE V	0.8	>1999
FASE W	0.8	>1999

Temperatura collaudo: **24°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2940**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **22**
DBC: **3**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **22**
DBC: **4**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **2940**
DBC: **2940**
DBM: **2940**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE