



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 30/06/2020

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° 15012 Motore n° 5000015019 Matricola N.BN10294428006/0916
Comm. n° 20200362 Specifiche: SOFFIANTE GARDNER DENVER BH12BH1810-7HH36 N.BN10294428006/0916 KW.11
G.2910 V.240/410 A.48,5/28

KW.11

Cuscinetto L.C.: 6209Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2Z/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 17 Ampere, 2930 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.7	>1999
FASE V	0.7	>1999
FASE W	0.7	>1999

Temperatura collaudo: 24°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2930

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 23
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 21
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min
DBI: 2930
DBC: 2930
DBM: 2930

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE