



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 17/08/2020

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° 15059 Motore n° 5000015034 Matricola BN10059019004/1209
Comm. n° 20200386 Specifiche: SOFFIANTE GARDNER DENVER 2BH1610-7HH36-Z N.BN10059019004/1209 KW.4,3
G.2915 V.240/415 A.17,3/10

KW.4,3

Cuscinetto L.C.: 6206 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2Z/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 8 Ampere, 2927 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.1	>1999
FASE V	1.1	>1999
FASE W	1.1	>1999

Temperatura collaudo: 23°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 2927

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 19
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 18
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min
DBI: 2927
DBC: 2927
DBM: 2927

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA