



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 10/06/2020

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° **14993** Motore n° **5000015001** Matricola **N.BN10033352003/0408**
Comm. n° **20200323** Specifiche: SOFFIANTE GARDNER DENVER G2002BH1900-7AH06 N.BN10033352003/0408 KW.8,5
G.2915 V.200/240 A.31,5

KW.8,5

Cuscinetto L.C.: 6308 1RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 10 Ampere, 2922 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.6	>1999
FASE V	0.6	>1999
FASE W	0.6	>1999

Temperatura collaudo: **18°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2922**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **2922**
DBC: **2922**
DBM: **2922**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI