



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 10/06/2020

Spett.le

PLASCO S.P.A.

VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11

03012 ANAGNI

(FR)

Verbale n° 14992

Motore n° 5000015003

Matricola N.BN10033352004/0408

Comm. n° 20200325

Specifiche: SOFFIANTE GARDNER DENVER G2002BH1900-7AH06 N.BN10033352004/0408 KW.8,5
G.2915 V.200/240 A.31,5

KW.8,5

Cuscinetto L.C.: 6308 1RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 11 Ampere, 2920 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.1	>1999
FASE V	1.1	>1999
FASE W	1.1	>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2920

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2920

DBC: 2920

DBM: 2920

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI