



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 18/05/2020

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° **14982** Motore n° **5000014983** Matricola **N.BN10152001006/1012**
Comm. n° **20200279** Specifiche: SOFFIANTE GARDNER DENVER BH128H1600-7AH16 N.BN10152001006/1012 KW.2,2
G.2870 V.240/415 A.9,7/5,6
KW.2,2
Cuscinetto L.C.: 6206 1RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6004 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 3.7 Ampere, 2915 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.3	>1999
FASE V	2.3	>1999
FASE W	2.3	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **2915**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO
DBI: **20**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **2915**
DBC: **2915**
DBM: **2915**

SURGE TEST
1500 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE