



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 11/06/2020

Spett.le

PLASCO S.P.A.

VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° 14998

Motore n° 5000014982

Matricola N.EU641623505001/06

Comm. n° 20200278

Specifiche: SOFFIANTE NASH ELMO 2BH1640-7GH36 N.EU641623505001/06 KW.4 G.2915 V.240/415 A.15,6/9

KW.4

Cuscinetto L.C.: 6206 1RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 5.7 Ampere, 2925 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.4	>1999
FASE V	1.4	>1999
FASE W	1.4	>1999

Temperatura collaudo: 16°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2925

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2925

DBC: 2925

DBM: 2925

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE