



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 17/08/2020

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° **15076** Motore n° **5000015033** Matricola **ENO00047480002/00**
Comm. n° **20200385** Specifiche: SOFFIANTE SIEMENS 2BH1610-1HC46 N. ENO00047480002/00 KW.5,5 G.2925 V.400/690
A.13,5/7,8
KW.5,5
Cuscinetto L.C.: 6208 2Z/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6206 2Z/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 6 Ampere, 2936 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	4.9	>1999
FASE V	4.9	>1999
FASE W	4.9	>1999

Temperatura collaudo: **22°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **2936**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **22**
DBC: **2**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **2936**
DBC: **2936**
DBM: **2936**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE