



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 23/09/2020

Spett.le
SORGENIA POWER S.P.A.
Via Alessandro Algardi n. 4
20148 MILANO (MI)

Verbale n° 15196 Motore n° 5000015147 Matricola 123703
Comm. n° 20200606 Specifiche: MOTORE ANSALDO CT400 Y2 N.123703 KW.645 G.2980 V.6000 A.72,9

KW.645

Cuscinetto L.C.: NU217ECP/C3 + 6217/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU217ECP/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto alla velocità nominale: OK

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 2.9 Ampere. Valore di resistenza Ohmica misurata 81 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.767	>1000
FASE V	0.767	>1000
FASE W	0.767	>1000
Temperatura collaudo: 22°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2995

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 26
DBC: 3
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26
DBC: 4
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2995
DBC: 2995
DBM: 2995

SURGE TEST
5000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI