


Misurazioni		°C
Sp1	13,9	
Sp2	11,2	
Sp3	10,7	
Sp4	13,6	


  

Parametri	
Emissività	0.6
Temp. rifl.	42 °C

15/05/2020 13:56:55



15/05/2020 13:56:55



Da come si evidenzia dalle foto alle infrarossi, avendo magnetizzato il pacco non si evidenziano punti Caldi e quindi si ritiene il pacco lamellare statorico senza punti di corto circuito. Le indicazioni SP1 - SP2 - SP3 - SP4, sono dei punti casuali che indicano quanto descritto. Se vi fossero stati punti caldi (in corto) si sarebbero evidenziati con un colore molto più chiari.