



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 11/12/2020

Spett.le
UNIFER S.p.A.
VIA CAVONI, 3
03024 CEPRANO
(FR)

Verbale n° **15244** Motore n° **5000015218** Matricola
Comm. n° **20200817** Specifiche: MOTORE SICME P160 X2 PVA/B3 N.1153/92/1 KW.52 G.1275 Varm.400 Aarm.150 Vecc.220 Aarm.6,1

Cuscinetto L.C.: NJ310E TVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Coolaudo ventilatore: 400 Volt, 0.8 Ampere,
Collaudo flussostato OK.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.8	26

Temperatura collaudo: 23°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK
Riparato:
Revisionato: OK
Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 60.8 a 1000 Giri

Ripile: 1

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: RE60N7

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5+5) x 32 x 38

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1324

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1324

DBC: 1324

DBM: 1324

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
20.3	100	2	160	6.1/334
40.7	200	2.5	162	6.1/670
80.5	400	3.1	165	6.1/1324

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
20.3	100	2	168	6.1/335
40.7	200	2.4	170	6.1/670
80.5	400	3.1	172	6.1/1323

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI