



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 04/02/2020

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 14907

Motore n° 5000008185

Matricola 733503/1950

Comm. n° 20200050

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5-284-ONK20-6707-Z N.733503/1990 G.1650/1900 KW.322 V.440 A.770/775

COD.1083KW.9,75...322 733503/1950 EX 671 10150... 1650...1900 V440 A775

KW.9,75...322

Cuscinetto L.C.: NU319ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Valore di resistenza della protezione termica misurata: 104 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	10	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-à3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1630

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1630

DBC: 1630

DBM: 1630

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	8.4	173	17.5/360
	200	10.3	175	17.5/742
	440	13.5	176	17.5/1630
	440	11.6	131	13/1876

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	8.4	179	17.5/362
	200	10.2	180	17.5/741
	440	13.6	182	17.5/1631
	440	11.5	135	17.5/1874

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO