



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 24/05/2021

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15391

Motore n° 5000009568

Matricola EOU86784210001

Comm. n° 20200790

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5164-0GG46-6JU7-Z N.EOU86784210001 KW.37 G.1980 V.400 A.105
Ve.310-200 Ae.2,35-1,60 PESO KG.300

KW.37

Cuscinetto L.C.: 6312/C3 + NU312 ECP C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Valore di resistenza della protezione termica misurato 235 Ohm.

NB: ATTENZIONE LE SPAZZOLE SONO DA SOSTITUIRE.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.7	95

Temperatura collaudo 21°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: 1500

Armat.: 1400

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (5+5) x 16 x 18

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHIN

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1980

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1980

DBC: 1980

DBM: 1980

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4	225	2.35/424
	200	4.9	227	2.35/850
	400	5.5	229	2.35/1720
	400	5.2	155	1.6/1980

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4	232	2.35/422
	200	4.8	233	2.35/849
	400	5.5	234	2.35/1721
	400	5.1	159	1.6/1979

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO