



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 23/09/2020

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15200

Motore n° 5000007032

Matricola 732910/1990

Comm. n° 20200609

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5500-5ES40-6SU3-Z N.732910/1990 KW.39-730 G.50-935-1070max
V.40-460 A.1670-1680 Ve310-200Ae13,5-9,8

KW.730

Cuscinetto L.C.: NU230EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU226EXLM1/C3 + 6226/

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 + K22

NB:IL MOTORE VIENE RICONSEGNA TO SENZA SPAZZOLE.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	19

Temperatura collaudo 24°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 800

Eccitazione: 900

Armat.: 142

Compound:

Compensazione: 142

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG40P

Q.tà spazzole: 48

Mis. spazzole: (10+10)x 32 x 52

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHIN

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1076

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 13

DBI: 1076

DBC: 1076

DBM: 1076

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	19	260	13.5/200
	200	21	263	13.5/401
	460	27	264	13.5/945
	460	25	192	9.8/1076

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	19	267	13.5/201
	200	21	268	13.5/400
	460	27	270	13.5/943
	460	25	196	9.8/1075

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO