



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 23/09/2020

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15199

Motore n° 5000011735

Matricola 243219/1996

Comm. n° 20200610

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5402-5NJ40-1WV5-Z N.243219/1996 KW.640 G.10,,,,1230 V.19-470
A.1430 Ve.310-180 Ae.12-7,8 KG.3500

KW.640

Cuscinetto L.C.: NU228ECML/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6226/C3

NOTE:

Valori di resistenza delle protezioni termiche misurati: 85 Ohm, 58 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,2	21

Temperatura collaudo 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L56K

Q.tà spazzole: 40

Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHIN

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1428

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 13

DBI: 1428

DBC: 1428

DBM: 1428

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	19.3	250	12/250
	200	21	253	12/501
	470	23.3	254	12/1170
	470	20	166	7.8/1428

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	19.4	249	12/248
	200	21	21	12/500
	470	23	23.2	12/1168
	470	20	20.3	7.8/1427

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA