



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 04/02/2020

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 14906

Motore n° 5000007421

Matricola 245913/1997

Comm. n° 20200049

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6288-ONG40-1WV1-Z N.245913/1997 KW.440 G.1460 V.470 A.995
Ve.320 Ae.16,5

KW.440

Cuscinetto L.C.: 6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6220/C3

NOTE:

Valore di resistenza delle protezioni termiche misurate: 90; 160 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	14	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1450

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 2

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1450

DBC: 1450

DBM: 1450

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9.3	229	16.5/273
	200	11.5	232	16.5/541
	470	13.8	233	16.5/1275
	470	12.6	183	13/1469

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9.1	236	16.5/272
	200	11.4	238	16.5/542
	470	13.6	239	16.5/1277
	470	12.7	188	13/1467

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO