



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 26/02/2021

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15307

Motore n° 5000015277

Matricola N.174336

Comm. n° 20210099

Specifiche: MOTORE ANSALDO BF368 N.174336 KW.95 G.2000/2200 V.440 A.233 Vecc.250 Aecc.4,5

kw.95

Cuscinetto L.C.: 6213/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6211/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	40

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 16 x 38 x 70

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2180

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 13

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 12

DBI: 2180

DBC: 2180

DBM: 2180

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4	180	4.5/490
	200	4.7	182	4.5/986
	440	5.2	185	4.5/2180

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4	187	4.5/489
	200	4.6	189	4.5/989
	440	5.1	191	4.5/2178

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO