



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 31/03/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15343** Motore n° **5000011903** Matricola **2522245**
Comm. n° **20210172** Specifiche: MOTORE AUTOFRENANTE ELECTRO ADDA C200LTFE-4 N.2522245 KW.30 G.1400 V.380 A.58
KW.30
Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 25 Ampere, 1490 Giri.
Collaudo freno 200 Volt, C.C. 1.1 Ampere, 240 Nm.
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.25	>1999
FASE V	0.25	>1999
FASE W	0.25	>1999
Temperatura collaudo 21°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1490**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHIN**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **18**
DBC: **3**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **17**
DBC: **4**
DBM: **13**

GIRI/min
DBI: **1490**
DBC: **1490**
DBM: **1490**

SURGE TEST
1500 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI