



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 08/02/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15283 Motore n° 5000015274 Matricola N.002283742
Comm. n° 20210090 Specifiche: POMPA ZENIT MAN 300/4/80 A1FT N.002283742 KW.2,2 G.1450 V.400 A.5,80

KW.2,2

Cuscinetto L.C.: 6307 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 3 Ampere, 1480 Giri.
Il motor monta portezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	6.5	>1999
FASE V	6.5	>1999
FASE W	6.5	>1999
Temperatura collaudo 21°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore:
Nm Freno:

Resolver:
Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1480

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 14
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1480
DBC: 1480
DBM: 1480

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA