



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 01/03/2021

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15310 Motore n° 5000015284 Matricola
Comm. n° 20210131 Specifiche: STATORE MOTORE EMC 250M12 KW.15 G.440/640 V.400/690 A.37,3/21,5

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.71	>1000
FASE V	0.71	>1000
FASE W	0.71	>1000
Temperatura collaudo: 17°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: _____

Lato Opp. Comando: _____

Giri/min.: _____

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____

DBI: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBM: _____

DBM: _____

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI