



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 08/02/2021

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15286

Motore n° 5000011994

Matricola 56194/2367

Comm. n° 20210032

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH160LK N.56194/3267 7-1998 KW.56 G.1650-1750 V.400 A.184
Ve.211,7 Ae.4,2-3,5

KW.56

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1.3	37

Temperatura collaudo: 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: NX19

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1758

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1758

DBC: 1758

DBM: 1758

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.1	155	4.2/418
	200	2.3	157	4.2/870
	400	3.2	158	4.2/1655
	400	3.2	132	3.5/1758

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.1	162	4.2/419
	200	2.2	164	4.2/869
	400	3.1	166	4.2/1654
	400	3.2	138	3.5/1758

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI