



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 10/02/2021

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15290

Motore n° 5000009849

Matricola 745106

Comm. n° 20210031

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5182-0NF40-6JUS-Z N.745106/1991 KW.61,5 G.2150MAX V.400
A.168 Ve.310-200 Ae.4,4-6,3

KW.61,5

Cuscinetto L.C.: 6213 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.5	61

Temperatura collaudo: 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: **OK**

Eccitazione: **OK**

Armat.: **OK**

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: **OK**

Riparato: **OK**

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **N19X**

Q.tà spazzole: **8**

Mis. spazzole: **(10+10) x 25 x 32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-2 MACCHI**

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **2170**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **21**

DBC: **3**

DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**

DBC: **4**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **2170**

DBC: **2170**

DBM: **2170**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.1	268	4.4/470
	200	4.4	270	4.4/944
	400	5.5	272	4.4/1896
	400	4.8	205	3.3/2170

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.1	275	4.4/470
	200	4.4	278	4.4/942
	400	5.5	280	4.4/1895
	400	4.8	210	3.3/2168

SURGE TEST

1500 VOLT

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO