



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 03/03/2021

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 15325 Motore n° 5000011821 Matricola 1020068046
Comm. n° 20210064 Specifiche: POMPA LOWARA FDL155-41 N.1020068046 KW.43,1 G.1450 V.400

KW.43,1

Cuscinetto L.C.: 3313 BT VH/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU310ECP/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 31 Ampere, 1490 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.16	>1000
FASE V	0.16	>1000
FASE W	0.16	>1000

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato:
	Avv. Revis.:
	Altro:

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1490

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 18
DBC: 3
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17
DBC: 5
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1490
DBC: 1490
DBM: 1490

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA