



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 04/03/2021

Spett.le

INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.

VIA ORNAGO, 55

20882 BELLUSCO

(MB)

Verbale n° 15330

Motore n° 5000015279

Matricola N.316621993

Comm. n° 20210103

Specifiche: MOTORE CEAR MGL80M N.316621/993 KW.4 G.2870 V.280 A.17 Vecc.190 Aecc.1,3

KW.4

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6303 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC + KLIXON.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1.9	115	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: Collett.: OK

Temperatura collaudo: 21°C

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG571 Q.tà spazzole: 4 Mis. spazzole: 10 x 16 x 25	Grado di vibrazione: _____ Lato Comando: 0.3 Lato Opp. Comando: 0.3 Giri/min.: 2890

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 16

DBI: 2890

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 2890

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 2890

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	150	1.3/1050
	280	1.2	152	1.3/2890

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	153	1.3/1049
	280	1.1	155	1.3/2888

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI