



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 08/02/2021

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° **15284** Motore n° **5000015268** Matricola **N.BN10314880004/0617**
Comm. n° **20210078** Specifiche: SOFFIANTE GARDNER DENVER G-BH1 2BH1810-7HH36 N.BN10314880004/0617 KW.11,0
G.2910 V.200/345 A.48,5/28

KW.11

Cuscinetto L.C.: 6207Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 16 Ampere, 2940 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.8	>1999
FASE V	0.8	>1999
FASE W	0.8	>1999

Temperatura collaudo: **19°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2940**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **22**
DBC: **5**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **2940**
DBC: **2940**
DBM: **2940**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA