



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 19/04/2021

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° 15353 Motore n° 5000015331 Matricola N.BN 10046180 004/0109
Comm. n° 20210239 Specifiche: SOFFIANTE GARDNER DENVER G 200 2BH1900-7AH06 N.BN 10046180 004/0109 KW.8,5
G.2915 V.200-240/345-415 A.31,5/18,2
KW.8,5
Cuscinetto L.C.: 6308 Z/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6208 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 9.2 Ampere, 2943 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999Mohm
FASE V	0.5	>1999Mohm
FASE W	0.5	>1999Mohm
Temperatura collaudo 23°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2943

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 22
DBC: 2
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO
DBI: 22
DBC: 5
DBM: 13

GIRI/min
DBI: 2943
DBC: 2943
DBM: 2943

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI