



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 16/04/2021

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 15348

Motore n° 5000012217

Matricola 51600.54984.2002

Comm. n° 20210129

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH180M N.61600.5498.4.2002 KW.99 G.1960 V.400 A.271 Ve.333,2 Ae.4,38

KW.99

Cuscinetto L.C.: 62142RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6211 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 2.4 Ampere, 2970 Giri.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.4	54.5

Temperatura collaudo 21°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: _____

Q.tà spazzole: _____

Mis. spazzole: _____

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHIN

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1970

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 2

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1970

DBC: 1970

DBM: 1970

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.8	238	4.36/495
	200	4.7	240	4.36/975
	400	6	242	4.36/1970

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.8	245	4.36/494
	200	4.7	246	4.36/978
	400	6.1	248	4.36/1969

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI