



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 23/02/2021

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15297

Motore n° 5000015280

Matricola N.738248/1990

Comm. n° 20210109

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5222-0NF40-6SU7-Z N.738248/1990 KW.3,5..136 136 G.50..1940
1940..2240 V.31..460 460 A.314 315 Vecc.310..195 Aecc.7,4..5,5

KW.3,5..136

Cuscinetto L.C.: NU315ETVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta portezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	30

Temperatura collaudo

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 1600

Eccitazione: 1650

Armat.: 1600

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG40P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHIN

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1946

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 4

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1946

DBC: 1946

DBM: 1946

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.3	220	7.4/418
	200	5.4	223	7.4/830
	460	6.9	225	7.4/1946
	460	6.3	168	5.5/2235

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.3	228	7.4/416
	200	5.4	230	7.4/831
	460	6.8	233	7.4/1945
	460	6.3	173	5.5/2233

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO