



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 23/02/2021

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15298

Motore n° 5000012247

Matricola 169844/1994

Comm. n° 20210108

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5254-0NF40-6SU7-Z N.169844/1994 KW.6,7-195 195 G.50-1450
1450-1670 V.36-460 460 A.450 452 Ve.310-230 Ae.8,8-7,2 PESO KG.1000

KW.6,7-195 195

Cuscinetto L.C.: NU317ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6216/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 + PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	28

Temperatura collaudo 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 1420

Eccitazione: >1999

Armat.: 750

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHIN

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1470

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1470

DBC: 1470

DBM: 1470

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9	243	8.8/318
	200	11.9	245	8.8/632
	460	14.5	247	8.8/1470
	460	14.3	203	7.2/1650

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9	250	8.8/319
	200	11.8	253	8.8/633
	460	14.6	254	8.8/1468
	460	14.2	209	7.2/1648

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO