



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 23/02/2021

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15300

Motore n° 5000008903

Matricola 247588/1997

Comm. n° 20210106

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG6186-0NF40-1VV3-Z N.247588/1997 KW.117 G.10/2460 V.29/420
A.304 Ve.310/200 Ae.7,6/5,8 COD.1059

KW.117

Cuscinetto L.C.: NU214ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2Z/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	30

Temperatura collaudo 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 1460

Eccitazione: 1485

Armat.: 1600

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 36

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHIN

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2010

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2010

DBC: 2010

DBM: 2010

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.4	228	7.6/478
	200	3.8	230	7.6/959
	420	5.2	231	7.6/2010
	420	4.9	177	5.8/2485

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.4	235	7.6/479
	200	3.7	237	7.6/958
	420	5.3	238	7.6/2011
	420	5	181	5.8/2483

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO