



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 23/02/2021

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15299

Motore n° 5000008409

Matricola 245912/1997

Comm. n° 20210107

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6288-0NG40-1WV1-Z N.245912/1997 KW.440 G.1460 V.470 A.995
Ve.310-210 Ae.16,5-13

KW.440

Cuscinetto L.C.: 6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6220/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 + PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	14

Temperatura collaudo

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 210 Mohm

Eccitazione: >1999 Mohm

Armat.: 200 Mohm

Compound:

Compensazione: 200 Mohm

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHIN

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1230

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1230

DBC: 1230

DBM: 1230

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9	237	16.5/265
	200	11	239	16.5/525
	470	14	240	16.5/1230
	470	14	189	13/1360

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9	242	16.5/264
	200	11	243	16.5/525
	470	14.1	245	16.5/1229
	470	14	193	13/1360

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI